

负责验收的环境行政主管部门验收意见：

东环建〔2009〕4-0384号

东莞建晖纸业有限公司环保 处理设施验收意见

东莞建晖纸业有限公司：

根据《东莞建晖纸业有限公司建设项目回顾性环境影响评价报告书》（东环建〔2008〕2312号）的批复意见，你公司属于增产减污项目，设备为：4400型纸机2台，90T/H循环硫化床锅炉3台（2用1备），240T/H循环硫化床锅炉2台（1用1备），配套15MW抽凝发电机组2台，50MW抽凝发电机组1台，年生产涂布白板纸68万吨。企业的锅炉脱硫工程由邯郸华北治建工程设计有限公司设计，无锡市华星电力环保修造厂施工；冷却塔系统由广州中环万代环境工程有限公司设计，浙江上风实业股份有限公司施工。企业通过上设施，强管理，认真实行节能减排措施。造纸废水回用率提升到80%以上，废水排放量由原来的27490吨/日减至17705吨/日，其中COD年排放量调整为482.16吨，锅炉废气二氧化硫年排放量由原来的912.22吨减至450吨。

我局组织验收组对你单位进行了检查验收，你单位的环保处理设施运转正常，主要排放污染物经验收监测均达标，分别为：

1、生产废水经处理后，PH7.58、SS38mg/L、COD43.7mg/L、BOD₅10.2mg/L、色度4倍、氨氮1.83mg/L、硫化物0.19mg/L、挥发

酚 0.004mg/L, 达到《广东省水污染物排放标准》(DB44/26-2001) 第二时段一级最高允许排放浓度;

2、锅炉废气经收集处理后, 排放口排放浓度: 90t/h (1#) 烟尘 83.1mg/m³、二氧化硫 134mg/m³、氮氧化物 92mg/m³、烟气黑度 0.5 级; 90t/h (2#) 烟尘 71.0mg/m³、二氧化硫 125mg/m³、氮氧化物 83mg/m³、烟气黑度 0.5 级; 240t/h 烟尘 88.4mg/m³、二氧化硫 143mg/m³、氮氧化物 95mg/m³、烟气黑度 0.5 级; 达到《火电厂大气污染物排放限值》(GB13223-2003) 第二时段二级排放限值;

3、厂界噪声 62.3dB(A), 达到《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90) 中III类厂界噪声标准值。

同意以上污染治理设施验收合格。日后, 你单位须建立健全环境保护管理规章制度, 加强对操作人员的培训, 确保污染防治设施正常运转, 污染物经处理后长期稳定达标排放, 严禁不正常使用或者未经环境保护主管部门批准拆除、闲置污染防治设施, 违法排污将依法惩处。

验收组 (公章)

二〇〇九年四月三日

