

# 东莞市环境保护局

---

东环建〔2015〕0011号

## 关于东莞建晖纸业有限公司锅炉烟气脱硝工程 竣工环境保护验收意见的函

东莞建晖纸业有限公司：

你公司锅炉烟气脱硝工程的验收申请及有关资料收悉。按有关规定，我局将该项目信息在东莞环保公众网进行公示，公示期间未收到任何公司或个人意见。2014年12月29日，我局会同中堂环保分局对该项目进行了现场检查，现提出验收意见如下：

### 一、项目基本情况

东莞建晖纸业有限公司位于东莞市中堂镇潢涌村，从事高档涂布白板纸的生产，共有三期建设项目，环保审批及验收手续完善。现该公司配套有90T/H循环流化床锅炉3台，240T/H循环流化床锅炉2台，本次申报验收项目为配套燃煤锅炉的烟气脱硝工程。

### 二、环保执行情况

你公司锅炉烟气脱硝工程已建成，燃煤锅炉采用低氮燃烧及氨水喷洒SNCR烟气脱硝工艺，已配套在线中控（DCS）系统，基本符合《关于东莞建晖纸业有限公司三期扩建项目环境影响报告书的批复意见》（东环建〔2011〕10984号）及《关于加快推进

---

工业锅炉脱硫脱硝工程建设及完善配套设施规范管理工作的通知》(东环函〔2014〕764号)有关要求。

### 三、环境风险防范设施和应急措施落实情况

你公司已落实化学品仓储区防渗防泄围堰、事故应急池及应急阀门等环境风险事件防范及应急措施,已配备环境风险事件防范及应急防护器具,已编制突发环境事件应急预案。

### 四、验收监测情况

经东莞市环境监测中心站进行验收监测,并就环境风险防范设施和应急措施的落实情况进行核查及编制评价专章,该公司污染物的排放达到相关环保标准,环境风险防范设施和应急措施基本符合相关要求(详见:环境监测报告东环测验字〔20141112005〕)。

### 五、验收结论

我局认为你锅炉烟气脱硝工程基本落实了各项环保措施的要求,主要污染物排放符合国家相关环境保护标准,已基本落实环境风险防范设施和应急措施,并制定突发环境事件应急预案,符合项目竣工环境保护验收条件。我局同意你锅炉烟气脱硝工程通过环保验收。

### 六、要求

(一)须建立健全环境保护管理规章制度,加强对操作人员的培训,确保污染防治设施正常运转,污染物经处理后长期稳定


达标排放;

(二) 突发环境事件应急预案应根据国家环保部《突发环境事件应急预案管理暂行办法》(环发〔2010〕113号)的有关要求完善备案手续。



东莞市环境保护局

2015年1月4日



抄送：中堂环保分局。